



## Notitie

Voor: H. Schnitker  
Kopie: R. Hoogstad  
Van: W.M. Visser  
Bedrijf: Iv-Consult b.v.

Datum: 14 september 2022  
Referentie: COPA210368-3-AC-N001-v.0  
Onderwerp: Notitie verwerkt commentaar TNO

---

Beste Herman Schnitker,

Het fase 2 rapport voor het zwembad blokweer is door TNO beoordeeld. Hierop heeft TNO een commentaarrapport geschreven die is besproken en waarvan we de opmerkingen hebben verwerkt in een revisie van het fase 2 rapport.

Uit het commentaar van TNO zijn geen wezenlijke wijzigingen voortgekomen op Fase 2 rapportage van Iv-Consult. Enkele hoofdpunten zijn hieronder genoemd:

- TNO bevestigt de conclusie dat het zwembad niet veilig is en dat er aanpassingen nodig zijn.
- Daarnaast geeft TNO opmerkingen en aanbevelingen op teksten en inhoud en die items zijn waar relevant aangepast (vermeld in de wijzigingen index van revisie 2 van de rapportage, zie referentie hieronder).
- Iv-Consult spreekt naar de mening van TNO onterecht over een tweede draagweg. Er is namelijk geen tweede draagweg omdat de eerste draagweg niet voldoet. Beter is te spreken over een nieuwe eerste draagweg en dan te spreken over “redundantie” bij het inzetten van de overblijvende constructiecapaciteit.

Ter referentie zijn de volgende leveringen in het kader van de TNO review gedaan:

- 1e indiening fase 2 onderzoek op 20 mei 2022. COPA210368-R102-v.1\_Onderzoek\_herstel\_zwembad\_Blokweer\_fase2\_definitief;
- Commentaar TNO, ontvangen 24-6-2022. R11196 SNIJ Alblasterdam, d.d. 22-6-2022
- Memo response Iv-Consult op 5-7-2022. COPA210368-Reactie op rapport TNO.docx
- Meeting op 6-7-2022 doorspreken commentaar.
- Update rapportage naar versie 2, verstuurd op 31 augustus 2022. **COPA210368-R102-v.2 Onderzoek herstel zwembad Blokweer - fase 2 versie 2 TNO, d.d.26-8-2022.**

Versterken vloer op +1

- Naar aanleiding van het commentaar is nog een extra actie uitgevoerd waar Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van versterken betonvloer op +1.
- Met dhr. Borsje van TNO is een bezoek afgelegd aan Blokweer en de resultaten hiervan zijn in een memo vastgelegd “COPA210368-M111 Toelichting versterken perronvloer Blokweer”. Verstuurd 21-7-2022.